



BOLETÍN
de prensa

030

Vie 10/05/24

COMUNICADO

EMELCE S.A. E.S.P. Informa la comunidad del municipio de Inirida que el pasado jueves 9 de mayo, alrededor de las 7 p.m., se registró un inconveniente en la cañuela lateral derecha del transformador ubicado en la CDA. Afortunadamente, para las 8 p.m., se restauró el servicio sin contratiempos.

Asimismo, en la madrugada de hoy viernes 10 de mayo, aproximadamente a la 1 a.m., se produjo un cortocircuito debido a la intrusión de un animal en las torres primarias de un transformador en el barrio La Vorágine. Para las 2 a.m., el servicio fue restablecido sin percances.

Hora	Transformador CDA	Transformador La Vorágine
Salida	7 p.m.	1 a.m.
Restablecimiento	8 p.m.	2 a.m.

La Empresa de Energía del Guainía lamenta los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión de la comunidad.



Empresa de Energía del Guainía
Energía para el progreso!.

ventanillaunica@emelcesa.com
www.emelcesa.com