

BOLETÍN DE PRENSA

Mar 22/09/2026

233



NOVEDADES EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

EMELCE S.A. E.S.P. informa a los usuarios de Inírida sobre las novedades registradas en el servicio de energía eléctrica durante la jornada del día sábado 19 de septiembre de 2026.

ORIGEN Y CAUSA DE LA NOVEDAD	HORA INICIO	HORA DE RESTABLECIMIENTO	CIRCUITO (S)
Sistema de Distribución Vía Vitina David Casas Causa: Instalación y puesta en servicio de transformador de distribución de 30 kva, reposición de estructura afectada y normalización de red abierta de baja tensión EMELCE	8:30 a.m	3:30 p.m	1
Sistema de Distribución Seccionador Berrocal Vitina Causa: Cierre y normalización de cañuela portafusible para restablecimiento del servicio EMELCE	6:30 p.m	8:30 p.m	
Sistema de Distribución Centro Causa: Ajuste y aseguramiento de conexiones en borneras del transformador de distribución de 75 kva EMELCE	4:30 p.m	6:30 p.m	2

EMELCE S.A. E.S.P. reafirma su compromiso con la atención oportuna de cualquier interrupción que se presente en los procesos de distribución y comercialización de energía eléctrica a su cargo, trabajando para restablecer el servicio de manera rápida, segura y eficiente.

¿Presentas una falla en el servicio? Repórtala al 310 851 9064.
Tu reporte nos permite gestionar oportunamente las novedades dentro de nuestra red de distribución.

Empresa de Energía del Guainía – ¡Energía para el Progreso!