



RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO TRAS EL CONTACTO DE UN AVE CON LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN.

EMELCE S.A. E.S.P. informa a la comunidad que, el día de hoy, martes 31 de marzo de 2026, se registró una novedad en el sistema eléctrico:

- Hora de reporte: 11:52 a.m.
- Hora de solución: 12:08 p.m.

La interrupción del servicio fue ocasionada por el contacto de un ave con las redes eléctricas de un transformador de 75 kVA, ubicado en el sector de Nuevo Horizonte. Este incidente provocó la apertura de una de las líneas del seccionador principal de la Registraduría, afectando a los siguientes sectores y entidades: Registraduría, Instrumentos Públicos, Juzgado Promiscuo Municipal, CDA, PONAL, Iglesia “La Sagrada Familia”, La Vorágine, 5 de Diciembre, Mavicure y Nuevo Horizonte.

Agradecemos la rápida intervención del personal técnico de EMELCE, quien controló la situación en un tiempo de respuesta de 16 minutos, restableciendo el servicio con normalidad.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y reiteramos nuestro compromiso con la prestación continua y eficiente del servicio de energía.

