

BOLETÍN DE PRENSA

Mar 08/09/2026

202



NOVEDADES EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

EMELCE S.A. E.S.P. informa a los usuarios de Inírida sobre las novedades registradas en el servicio de energía eléctrica durante la jornada del día viernes 4 de septiembre de 2026.

ORIGEN Y CAUSA DE LA NOVEDAD	CIRCUITO (S)	HORA INICIO	HORA DE RESTABLECIMIENTO
Transformador sector “La Cossina” Causa: Punto caliente en la red de baja tensión. EMELCE	2	5:00 p.m	7:00 p.m
Sectorización de 600 kW Aprox. Causa: Se registró la salida de operación de las plantas de generación No. 7 y Alquilada 2, mientras se realizaba mantenimiento programado en la unidad No. 6. GENSA	2	8:18 a.m	8:37 a.m
Causa: Continuidad de los trabajos de mantenimiento que se adelantaron en la Central GENSA	3	2:26 p.m	2:43 p.m
Causa: Variación súbita en el aporte de energía proveniente de la granja solar, se redujo la capacidad disponible para atender la demanda. GENSA	4	3:06 p.m	4:36 p.m

EMELCE S.A. E.S.P. reafirma su compromiso con la atención oportuna de cualquier interrupción que se presente en los procesos de distribución y comercialización de energía eléctrica a su cargo, trabajando para restablecer el servicio de manera rápida, segura y eficiente.

¿Presentas una falla en el servicio? Repórtala al 310 851 9064.
Tu reporte nos permite gestionar oportunamente las novedades dentro de nuestra red de distribución.

Empresa de Energía del Guainía – ¡Energía para el Progreso!